



ALSÓ-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
Területi Vízgazdálkodási Tanács Szakmai Bizottsága

☒: 6720 Szeged, Stefánia 4.

☎: 62/ 599-599/21-135 fax: 62/599-555

E-mail: gromane@ativizig.hu

Iktató szám: 0133-0036/2016

Tárgy: TVT Szakmai Bizottsági vélemény
Zsombó belterületi vízrendezés

Gyuris Zsolt
Polgármester

Zsombó
Alkotmány u. 3.
6792

Tisztelt Polgármester Úr!

A Területi Vízgazdálkodási Tanács Csongrád megyei Szakmai Bizottsága a TOP-6.3.3-15 tárgyú projektre benyújtandó Zsombó Belterületi vízrendezés TOP pályázat dokumentációval kapcsolatban (készítette: Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt. 6720 Szeged, Széchenyi tér 5.) alábbi véleményt adja ki.

Bizottsági tagok:

Csongrád megyei Mérnök Kamara részéről	Bodor Dezső
Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság részéről	Szabó László
Csongrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály részéről	Fontos Sándor
Csongrád megyei kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv részéről	Dr. Kiss Edit
Csongrád Megyei Önkormányzat Csongrád megyei kormányhivatal Környezetvédelmi Főosztály részéről	Kovács Virág
	Csókási Anita

A véleményezésre benyújtott dokumentációk időpontja: 2016.május 04.

A pályázati felhívás szerint a TVT felé benyújtandó dokumentumok listája

- 1) Projekt-előkészítő tanulmány;
- 2) Teljes engedélyezési vagy kiviteli szintű műszaki tervdokumentáció;
- 3) A befogadó kezelőjének nyilatkozata;

A TVT Csongrád megyei szakmai bizottsága a tervezett beruházás megvalósulását támogatja, az alábbiak szerint:

település neve	Zsombó
18/2003 (XII.9) KvVM-BM együttes rendelet értelmében ár-és belvíz veszélyeztetettségi besorolása: „B”	
projekt	belterületi vízrendezés TOP pályázat

A település rendelkezik e az ATIVIZIG által jóváhagyott vízkárelhárítási tervvel:

Zsombó nem rendelkezik az TIVIZIG által jóváhagyott vízkártervvel

Zsombó-belterületi vízrendezés II ütem, Aradi és Dózsa Gy. utca 1/2016. számú terv:

engedélyek: lét eng. folyamatban

vízgyűjtő terület nagysága 53,4 ha
befogadó: Dorozsma –Majsai főcsatorna
befogadóba vezetett vízmennyiség 110,88 l/s

rendszer főbb paraméterei csatorna épül **1000 fm**
tározó **46500 m3**
tervezett beruházási összeg (br.) 115 000 000,- Ft

Sorszám	Értékelési szempont	Értékelés
1.	A tervezett műszaki tartalom alapján a támogatást igénylő törekszik a megfelelő vízgazdálkodásra, a vizek helyben tartására. (Amennyiben ez nem releváns, úgy az ettől való eltérés megfelelő indoklása szükséges a támogatási kérelemben.)	1. Igen 2. Nem (szöveges indoklással) 3. Nem releváns
2.	A projekt műszaki tartalma illeszkedik a területi adottságokhoz és a projekt tartalma figyelembe veszi a felhívás megjelenésekor érvényes vízgyűjtő-gazdálkodási és települési vízkárelhárítási tervet és ezek megfelelően bemutatásra kerültek (területi adottságok és kapcsolódások a VGT releváns részeihez). (Amennyiben a település nem rendelkezik vízkárelhárítási tervvel, úgy a szempontra adható „igen” válasz, amennyiben a vízgyűjtő gazdálkodási terv figyelembevételre került.)	1. Igen 2. Nem (szöveges indoklással) 3. Nem releváns
3.	A műtárgyak méretezésénél, a mértékadó vízhozam meghatározásánál megfelelően figyelembe vették-e a jogszabályi, valamint a vonatkozó műszaki irányelvek és szabványok előírásait, helyi településrendezési eszközök alkalmazhatóságát?	1. Igen 2. Nem (szöveges indoklással)
4.	A betervezett projektelemek, műszaki megoldások megfelelők és költséghatékonyak.	1. Igen 2. Nem (szöveges indoklással)
5.	A tervezett vízelvezető létesítmények kapcsán rendelkezésre áll-e a megfelelő befogadó.	1. Igen 2. Nem (szöveges indoklással) 3. Nem releváns
6.	A vízminőség-védelem szempontjából szükséges műtárgyak (pl. hordalékfogó, olajfogó, tisztítóaknák) megfelelő módon betervezettek.	1. Igen 2. Nem (szöveges indoklással)

		3. Nem releváns
TVT Szakmai Bizottság véleménye (rövid szöveges kifejtés)		
<p>A korábbi földmedrű csatornák kiburkolása, zárttá történő kialakítása ellentétes a TVT korábbi ajánlásával és helytelen válasz a projektben hivatkozott klímaváltozásra</p> <p>A település nem rendelkezik az ATIVIZIG által jóváhagyott vízkárelhárítási tervvel.</p> <p>A Projekt előkészítő tanulmány foglalkozik a vízgyűjtő gazdálkodási tervhez való illeszkedéssel.</p> <p>A projekt keretében burkolt csatorna kerül kiépítése. Törekedni kell a vizek helyben tartására.</p> <p>Ezt szolgálja a tervezett tározó.</p>		

A belterületi és külterületi vizek összhangja szempontjából szakértőként bevont ATIVIZIG Vízügyi és Öntözési Osztály szakvéleménye:


Tekintettel arra, hogy a belterületi csapadékvizek befogadója az ATIVIZIG kezelésében lévő Dorozsma-Majsai-főcsatorna, Igazgatóságunk hozzájárulását be kell szerezni.

A tervezett csapadékvíz-csatorna nyomvonalával érintett ingatlanok helyrajzi számai: Zsombó, belterület 408,533,48/2,522,25,510,520,153,195 hrsz-ú ingatlanok.

A csapadékvizeket befogadó Dorozsma-Majsai-főcsatorna csak korlátozott mértékben, feltételekkel képes fogadni az összegyülekezett vizeket, ezért a belterületi elvezető csatornákon kívül a fejlesztés keretében egy csapadékvíz tározó is megépítésre kerül, melynek tervezett térfogata: 46 500 m³. A tározó kialakításával kapcsolatban személyes egyeztetés történt Igazgatóságunkon, a vagyonkezelői hozzájárulásunkat is mindenképp be kell szerezni. A tározóra vonatkozó rajzi munkarészek nem kerültek becsatolásra. A tározó későbbi üzemeltetési feladatait ATIVIZIG nem vállalja át. Mivel a tározó a főcsatorna mentén valósulna meg, a későbbi üzemrend kialakítása ATIVIZIG-gel közösen kerülhet kialakításra.

A szakvéleményt Zsombó önkormányzatának kérésére adtuk ki, a koordinált szakvélemény tartalmazza a bizottsági tagok és a szakértőként bevont ATIVIZIG Vízügyi és Öntözési Osztályának értékelését is.

Szeged, 2016. július 25.


Dr. Grománé Tóth Erika
Szakmai bizottság elnöke

**Alsó-Tisza vidéki Területi
Vízgazdálkodási Tanács
CSONGRÁD MEGYEI
SZAKMAI BIZOTTSÁGA
6720 Szeged, Stefánia 4.**